

4월 대표이사 현장경영 점검결과


(사업장 : 수안보상록호텔)

□ 점검개요


- 점검일시 : 2026. 4. 20.(월) 13:00 ~ 15:30
- 점 검 반 : 총 3명(대표이사, 경영지원본부장, 경영지원실장)
- 중점 점검사항
 - 사업장 내 건축물 및 부대시설 유지관리 실태 점검
 - 소방·전기 등 핵심 안전시설물 관리 상태 점검
 - 객실 등 고객 접점 시설의 안전 및 위생 관리 현황 점검

□ 점검결과(개선필요 1건)


장 소	점검결과
수안보 상록호텔	- 소화기 주변 물건 적치로 인한 화재 시 대응 지연 위험(개선필요)

구 분	점검결과	
수안보 상록호텔		
	객실 점검	복도 점검
		
	소화전 점검	지하 기계실 점검
		
	자동심장충격기(AED) 점검	객실 내 침구류 점검
		
	계단 단차 점검	

□ 우수사례

구 분	점검결과	
수안보 상록호텔		
	소화설비 위치 표지판 시인성(우수)	

□ 개선필요

구 분	점검결과	
수안보 상록호텔		
	소화기 주변 물건 적치(개선필요)	